

EMPLAZAMIENTO Y SISTEMAS DE SEGURIDAD EN SALAS DE CALDERAS A GAS.
NORMA UNE 60601 (2006)



Edificio	Gas	Emplazamiento	Sup. Baja Baja Resistencia	Sistemas de Ventilación y Seguridad	Sistema UNE 60601
Nueva Construcción	Gas natural	Planta Baja o Superior	SÍ	Ventilación Natural (7.1.1 y 7.1.2) o Forzada (7.1.3) Detección y Corte de gas (8.1). RITE 2007	A o B D
		1 ^{er} Sótano (máx. 4 m a suelo exterior)	SÍ	Ventilación forzada (7.1.3) Detección y Corte de gas (8.1)	B D
	GLP	Planta Baja o Superior	SÍ	Ventilación Natural (7.1.1 y 7.1.2) o Forzada (7.1.3) Detección y Corte de gas (8.1). RITE 2007	A o B D
		1 ^{er} Sótano (máx. 4 m a suelo exterior)	SÍ	Ventilación forzada (7.1.3) Detección y Corte de gas (8.1) Extracción encalavada con detección (8.2)	B D E
Edificio Existente	Gas natural	Planta Baja o Superior	SÍ	Ventilación Natural (7.1.1 y 7.1.2) o Forzada (7.1.3) Detección y Corte de gas (8.1). RITE 2007	A o B D
			NO	Ventilación Forzada Caudal Aumentado (7.1.3) Detección y Corte de gas (8.1)	C D
		1 ^{er} Sótano (máx. 4 m a suelo exterior)	SÍ	Ventilación Forzada (7.1.3) Detección y Corte de gas (8.1).	B D
			NO	Ventilación Forzada Caudal Aumentado (7.1.3) Detección y Corte de gas (8.1)	C D
		Bajo 1 ^{er} Sótano (máx. 4 m a suelo exterior) NO PERMITIDO EN RITE 2007	SÍ	Ventilación Forzada Caudal Aumentado (7.1.3) Detección y Corte de gas (8.1).	C D
			NO	Ventilación Forzada Caudal Aumentado (7.1.3) Detección y Corte de gas (8.1)	C D
	GLP	Planta Baja o Superior	SÍ	Ventilación Natural (7.1.1 y 7.1.2) o Forzada (7.1.3) Detección y Corte de gas (8.1). RITE 2007	A o B D
			NO	Ventilación Forzada Caudal Aumentado (7.1.3) Detección y Corte de gas (8.1) Extracción encalavada con detección (8.2)	C D E
		1 ^{er} Sótano (máx. 4 m a suelo exterior)	SÍ	Ventilación Forzada (7.1.3) Detección y Corte de gas (8.1) Extracción encalavada con detección (8.2)	B D E
			NO	Ventilación Forzada Caudal Aumentado (7.1.3) Detección y Corte de gas (8.1) Extracción encalavada con detección (8.2)	C D E